
Nome azienda

Sede operativa

**REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLA SORVEGLIANZA
ANTINCENDIO**

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI		
Data ____/____/____	Addetto / azienda incaricato/a _____	Firma addetto incaricato _____
Tipologia intervento:	<input type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Controllo <input type="checkbox"/> Esercitazione antincendio	
Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo		
<input type="checkbox"/> Estintori <input type="checkbox"/> Impianto idrico antincendio <input type="checkbox"/> Porte tagliafuoco (REI-EI) <input type="checkbox"/> Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse <input type="checkbox"/> Impianto di illuminazione di emergenza <input type="checkbox"/> Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) <input type="checkbox"/> Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) <input type="checkbox"/> Evacuatori di fumo e calore (EFC) <input type="checkbox"/> Pulsanti / interruttori di sgancio elettrico di emergenza <input type="checkbox"/> Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio (es. infiammabili, esplosivi, comburenti) <input type="checkbox"/> Rilevatori di gas <input type="checkbox"/> Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio <input type="checkbox"/> Apprestamenti di primo soccorso <input type="checkbox"/> DPI antincendio / kit antincendio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Note _____ _____ _____		
Irregolarità riscontrate _____ _____ _____		
Provvedimenti adottati _____ _____ _____		

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa		Riferimento																																
DM 01/09/2021	<p> Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81 </p>	<p> Allegato I, punto 1 – Manutenzione e controllo periodico </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. 2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. 3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio</th> <th>Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo manutenzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estintori</td> <td>UNI 9994-1</td> </tr> <tr> <td>Reti di idranti</td> <td>UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845</td> </tr> <tr> <td>Impianti sprinkler</td> <td>UNI EN 12845</td> </tr> <tr> <td>Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)</td> <td>UNI 11224</td> </tr> <tr> <td>Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)</td> <td>UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32</td> </tr> <tr> <td>Sistemi di evacuazione fumo e calore</td> <td>UNI 9494-3</td> </tr> <tr> <td>Sistemi a pressione differenziale</td> <td>UNI EN 12101-6</td> </tr> <tr> <td>Sistemi a polvere</td> <td>UNI EN 12416-2</td> </tr> <tr> <td>Sistemi a schiuma</td> <td>UNI EN 13565-2</td> </tr> <tr> <td>Sistemi spray ad acqua</td> <td>UNI CEN/TS 14816</td> </tr> <tr> <td>Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)</td> <td>UNI EN 14972-1</td> </tr> <tr> <td>Sistema estinguente ad aerosol condensato</td> <td>UNI EN 15276-2</td> </tr> <tr> <td>Sistemi a riduzione di ossigeno</td> <td>UNI EN 16750</td> </tr> <tr> <td>Porte e finestre apribili resistenti al fuoco</td> <td>UNI 11473</td> </tr> <tr> <td>Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso</td> <td>UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004</td> </tr> </tbody> </table> <p> Allegato I, punto 1 – Sorveglianza </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. 	Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo manutenzione	Estintori	UNI 9994-1	Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845	Impianti sprinkler	UNI EN 12845	Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224	Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32	Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3	Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6	Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2	Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2	Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816	Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1	Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2	Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750	Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473	Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004
Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo manutenzione																																	
Estintori	UNI 9994-1																																	
Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845																																	
Impianti sprinkler	UNI EN 12845																																	
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224																																	
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32																																	
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3																																	
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6																																	
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2																																	
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2																																	
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816																																	
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1																																	
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2																																	
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750																																	
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473																																	
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004																																	
DM 03/08/2015	<p> Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n° 139 </p>	<p> S.5.6.2 - Registro dei controlli </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati: <ol style="list-style-type: none"> a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate; b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative; c. le prove di evacuazione. 																																

DEFINIZIONI

Di seguito vengono riportate le principali definizioni di interesse per quando riguarda la tenuta del registro di prevenzione incendi:

MANUTENZIONE: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II del DM 01/09/2021, che costituisce parte integrante del presente decreto.

QUALIFICA: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti.

CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

SORVEGLIANZA: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

CONTENUTI DEL REGISTRO

Sul presente registro vanno annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Per quanto riguarda l'utilizzo del presente registro, si provvederà a far registrare l'intervento al tecnico manutentore qualificato, con la cadenza prevista (es. controllo semestrale).

Per quanto riguarda invece la sorveglianza, si provvederà all'effettuazione della stessa con cadenza mensile nei periodi che intercorrono fra due controlli semestrali.

Per quanto riguarda i controlli semestrali, dovrà inoltre essere sempre disponibile la documentazione che può essere di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della ditta (ad esempio schema di distribuzione della rete degli idranti).

E' utile avere a disposizione una planimetria per facilitare alcuni tipi di controllo: per esempio durante la verifica degli estintori conviene utilizzare una planimetria nella quale sia evidenziata la dislocazione degli estintori stessi.

SORVEGLIANZA

Si riportano di seguito dei principali aspetti da verificare visivamente all'atto della sorveglianza periodica (mensile) effettuata da personale aziendale

Estintori

1. L'estintore deve essere adeguatamente segnalato;
2. l'estintore deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
3. deve essere presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali;
4. i contrassegni distintivi dell'estintore devono essere facilmente leggibili;
5. l'indicatore di pressione deve essere compreso all'interno della zona verde (ove previsto);

6. l'estintore non deve presentare segni evidenti di degrado;
7. l'estintore deve essere mantenuto in buono stato (ad es. non deve essere presente della ruggine, deve essere presente il manicotto di erogazione ecc.);
8. il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato.

Impianto idrico antincendio

1. l'apprestamento deve essere adeguatamente segnalato;
2. l'apprestamento deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile
3. l'apprestamento deve essere pronto all'uso, con tutti gli elementi collegati;
4. l'apprestamento non deve presentare segni evidenti di degrado;
5. l'apprestamento deve essere mantenuto in buono stato (ad es. non deve essere presente della ruggine, deve essere presente il manicotto di erogazione ecc.);
6. il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato.

Porte tagliafuoco (REI)

1. Verificare che la chiusura automatica della porta funzioni correttamente;
2. verificare l'integrità delle guarnizioni termoespandenti.
3. le porte REI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi, estintori, ecc.; verificare, quindi, che siano mantenute costantemente chiuse;
4. controllare che la chiusura e l'apertura avvengano in modo semplice e con facilità;
5. controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo funzionante);
6. verificare il corretto funzionamento dello sgancio automatico (ove presente).

Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse

1. l'uscita di sicurezza deve essere segnalata da idonea segnaletica;
2. verificare il corretto funzionamento del sistema di apertura della porta;
3. l'accesso all'uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento;
4. verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili;
5. non devono essere presenti ostacoli anche esterni alla porta.

Impianto di illuminazione di emergenza

1. Verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto, ad esempio, interrompendo per alcuni minuti l'alimentazione elettrica generale e controllando l'entrata in funzione di tutte le lampade, oppure controllando a vista lo stato dei led luminosi (verde e/o rosso) di ogni lampada;
2. verificare l'integrità delle lampade e la stabilità degli attacchi alle strutture murarie.

Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI)

1. verificare che i pulsanti di attivazione manuale siano chiaramente visibili ed identificabili, oltre che immediatamente utilizzabili;
2. verificare l'assenza di indicazioni di errore sul quadro di controllo dell'impianto.

Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC)

1. verificare l'assenza di indicazioni di errore sul quadro di controllo dell'impianto.

Evacuatori di fumo e calore

1. verificare l'assenza di indicazioni di errore sul quadro di controllo dell'impianto (se ad attivazione automatica);
2. verificare che sia garantita la possibilità di apertura (assenza di neve, fogliame, ecc.).

Pulsanti / interruttori di sgancio corrente elettrica

1. il pulsante / interruttore deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
2. verificare l'agevole accessibilità a tali pulsanti;
3. deve essere presente idonea indicazioni circa la funzione dello sgancio / interruttore (es. sgancio elettrico Centrale Termica, ecc.).

Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell'incendio

1. Verificare che la valvola / leva sia segnalata tramite apposito cartello;
2. Verificare le condizioni generali della valvola;
3. la valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile.

Rilevatori di gas

1. verificare l'assenza di indicazioni di errore sul quadro di controllo dell'impianto (se ad attivazione automatica);
2. verificare che i rilevatori non siano "ostruiti" o comunque la loro funzionalità non sia compromessa.

Dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio

3. verificare l'assenza di indicazioni di errore sul quadro di controllo dell'impianto (se ad attivazione automatica);
4. verificare che gli erogatori e simili non siano "ostruiti" o comunque la loro funzionalità non sia compromessa.

Apprestamenti di primo soccorso

1. verificare che la cassetta / pacchetto sia in posizione visibile, raggiungibile ed adeguatamente segnalata;
2. verificare la presenza di tutti i presidi e la loro validità.

DPI antincendio

1. verificare che i dispositivi siano in posizione visibile, raggiungibile ed adeguatamente segnalata;
 2. verificare la presenza di tutti dispositivi e la loro validità.
-